

시험성적서



1. 성적서번호 : WTC1200387

2. 의뢰자

○ 업체명 : (주)원코

○ 주소 : 경북 경산 진량읍 신상리 1208-9

○ 의뢰일자 : 2012년 12월 18일

○ 시험발급일 : 2013년 06월 21일

3. 시험성적서의 용도 : 품질관리용

4. 시료명 : 단열재[스카이텍]

5. 시험방법

(1) KS F 2277:2002

6. 시험결과

1) 단열재[스카이텍]

시험항목	단위	시험방법	시험결과
열관류율	W/(㎡·K)	(1)	0.14

※ 온도 : (20 ± 5) °C, 습도 : (45 ± 10) %R.H.

※ 시험체 구성 : (향온측) 석고보드 9.5 mm + OSB합판 11.5 mm + R19단열재 140 mm + OSB합판 11.5 mm + 단열재(스카이텍) 8 mm + 공기층 12 mm + 시멘트사이딩 6.5 mm (저온측)

첨부 1. 열관류율 RAW DATA

첨부 2. 시험체 도면

첨부 3. 시험체 사진

----- 이 하 여 백 -----

확인	작성자 성명	최은수	기술책임자 성명	이상문
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.				

한국건설생활환경시험연구원장



위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

본 원 : 153-803 서울특별시 금천구 가산동 459-28 (02)2102-2590

결과문의 : 에너지효율평가팀(충북 청원군 오창읍 양청리 654-1) (043)210-8912