

시험성적서



1. 성적서 번호 : CT16-018214

2. 의뢰자

○ 업체명 : (주)원코

○ 주소 : 경상북도 경산시 진량읍 신상리 1208-9

3. 시험기간 : 2016년 02월 04일 ~ 2016년 07월 05일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 스카이트 8T

6. 시험방법

(1) KS F 2277:2002

7. 시험결과

1) 스카이트 8T

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
√ 열관류율	W/m ² · K	(1)	0.12	(10 ± 1.0) °C, (48 ± 5) % R.H.

"√" 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS인정을 받은 항목입니다.

※ 시험체 구성 : (향온측) 석고보드 9.5 mm + R30 단열재 235 mm + 스카이트 8 mm + 목재 15 mm + OSB합판 11.1 mm + 방수시트 1 mm + 씰 5 mm (저온측)

첨부 1. 열관류율 RAW DATA

첨부 2. 시험체 도면

첨부 3. 시험체 사진

확인	작성자 성명	이강영	기술책임자 성명	조병영
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.				

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2016년 07월 05일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원장



건설에너지사업본부 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 043-718-8805

결과문의 : 에너지환경기술센터 ☎ (043)210-8912