6140-7745-3005-7722

시험성적서

1. 성 적 서 번 호 : CT18-048660
2. 의 뢰 자
   ○ 업 체 명 : (주)윈코
   ○ 주 소 : 경상북도 경산시 진량읍 공단 6로 65
3. 시험기간 : 2018년 04월 19일 ~ 2018년 09월 20일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시 료 명 : Skytech 5T
6. 시험방법
   (1) KS F 2277:2017(부속서 C)
7. 시험결과

1) Skytech 5T

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
√열관류율	W/(㎡·K)	(1)	0.17	-

"√" 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS인정을 받은 항목입니다.

※ 열관류율 시험체구성 : (항온측) 석고보드 9.5 ㎜ + 석고보드 9.5 ㎜ + 나등급 단열재 140 ㎜ + OSB합판 11.1 ㎜ + 스카이텍 5 ㎜ + 공기층 15 ㎜ + 세라믹사이딩 14 ㎜ (저온측)

첨부 1. 시험요약서
첨부 2. 열관류율 시험요약
첨부 3. 시험방법
첨부 4. 시험체 도면 및 구성
첨부 5. 시험체 사진

확인	작성자 성 명	홍승훈	기술책임자 성 명	조병영

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2018년 09월 20일

한국인정기구 인정 **한국건설생활환경시험연구원장**

건설방재/에너지환경사업본부 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 오창과학단지 내 043-718-9005
결과문의 : 건물외피기술센터 ☎ (043)210-8931



