



시험성적서



1. 성적서 번호 : CT17-032629
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)원코
 - 주소 : 경상북도 경산시 진량읍 공단 6로 65
3. 시험기간 : 2017년 03월 08일 ~ 2018년 01월 12일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 스카이텍
6. 시험방법
 - (1) KS F 2277:2017(부속서 C)
7. 시험결과
 - 1) 스카이텍

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
√ 열관류율	W/(㎡·K)	(1)	0.17	-

"√" 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS인정을 받은 항목입니다.

※ 시험체구성 : (향온측) 석고보드 9.5 mm + 석고보드 9.5 mm + R19 단열재 140 mm + OSB 합판 11.1 mm + 스카이텍 8 mm (저온측)

첨부 1. 열관류율 RAW DATA

첨부 2. 시험방법

첨부 3. 온도측정 위치도

첨부 4. 측정 장치

첨부 5. 시험체 구성 및 재질

첨부 6. 시험체 도면

첨부 7. 시험체 사진

확인	작성자 홍승훈	기술책임자 성명 조병영
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.		

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2018년 01월 12일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원장



건설방재/에너지환경사업본부 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 오창과학단지 내 043-718-9005

결과문의 : 건물외피기술센터 ☎ (043)210-8931

