

시험 성적서



한국화재보험협회 부설
방재시험연구원

성적서번호 : G2015-0207

페이지 1 (총 6)



우) 469-881 경기도 여주시 가남읍 경충대로 1030 TEL) 031-887-6600 FAX) 031-887-6610

1. 의뢰인

- 업체(기관)명: (주)원코 대표자 이연세
- 주 소: 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 65
- 접수일자: 2015. 02. 23.

2. 시험품목: ESCO(흡음보드)[25T]

3. 시험일자: 2015. 03. 02. ~ 03. 06.

4. 시험용도: 난연고시에 따른 성능평가(유효기간 : 발급일로부터 1년간 유효)

5. 시험방법: 국토해양부 고시 제2012-624호 불연재료 (KS F ISO 1182, KS F 2271)

6. 시험환경: 온도 : (20 ± 3) °C, 습도 : (40 ± 10) % R.H.

7. 시험결과:

시험명			시험체 번호			1	2	3	판 정	기 준	비 고
불연재료	불연성	가열로 내의 최고온도와 최종평형온도의 차(K)	1.3	3.0	1.4	적합	20 K초과 상승하지 않을 것	세부내용 : “시험내용” 참조			
		질량감소율(%)	2.5	2.3	2.0	적합	30 % 이하				
	가스 유해성	취의 평균행동정지 시간(min : s)	14:52	13:38		적합	9 min 이상				

※ 구성재료: Glass cloth 0.1 mm + 접착제 + E-glass fiber needle mat 24.9 mm

* 이 성적서의 내용은 시험 의뢰인에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	실무자	승인자(기술책임자)
	성 명 : 진영화 (서명)	성 명 : 김동석 (서명)

한국화재보험협회 부설
방재시험연구원 장

